





GUVERNUL ROMÂNIEI  
PRIMUL – MINISTRU



**Domnule președinte,**

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituție, Guvernul României formulează următorul

## **PUNCT DE VEDERE**

referitor la propunerea legislativă intitulată „*Lege pentru modificarea Legii nr. 13/2007 legea energiei electrice, publicată în M. Of. Nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare*”, inițiată de 13 senatori – PD-L (Bp. 387/2009).

### **I. Principalele reglementări**

Această propunere legislativă are ca obiect de reglementare completarea art. 44 din *Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare*, cu un nou alineat, **alin. (2<sup>1</sup>)**, în sensul stabilirii unui maxim de timp pentru operatorul de distribuție a energiei electrice până la restabilirea alimentării în cazul întreruperilor neplanificate.

## II. Observații

Problematica termenelor pentru restabilirea alimentării cu energie electrică în cazul întreruperilor neplanificate este deja reglementată prin *Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007 privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice*, reglementare cu caracter obligatoriu pentru toți operatorii de distribuție în relațiile cu utilizatorii rețelelor electrice de distribuție.

Art. 14 din actul normativ menționat prevede că, în cazul întreruperilor neplanificate, termenele în care trebuie să se realizeze restabilirea alimentării cu energie electrică, din momentul anunțării de către utilizator a întreruperii în alimentare, sunt de maxim:

- 12 ore pentru mediul urban, în condiții normale de vreme;
- 24 de ore pentru mediul rural, în condiții normale de vreme;
- 72 de ore pentru mediul urban sau rural, în condiții meteorologice deosebite.

Pentru stabilirea acestor termene, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a avut în vedere nivelul tehnologic actual al rețelelor electrice de distribuție din România și informații rezultate din experiența de exploatare a rețelelor, fiind consultați și operatorii de distribuție licențiați.

De asemenea, în vederea stabilirii acestor termene, trebuie luați în considerare și următorii factori:

- configurarea schemei de alimentare a consumatorului;
- natura și amploarea defectului care a determinat întreruperea în alimentarea consumatorului;
- condițiile de intervenție.

Considerăm că o modificare a valorilor prevăzute în *Standardul de performanță pentru serviciul de distribuție a energiei electrice* va putea fi făcută de ANRE în funcție de evoluția tehnologică a rețelelor de distribuție, după consultarea cu operatorii de distribuție licențiați.


În ceea ce privește nerespectarea termenelor actuale pentru restabilirea alimentării cu energie electrică și inconveniențele provocate, art. 37 din *Ordinul nr. 28/2007* prevede că, începând cu anul 2009, operatorii de distribuție licențiați sunt obligați să plătească compensații utilizatorilor, la cererea acestora.

Considerăm că, înainte de a se reduce timpul de restabilire a alimentării cu energie electrică în cazul întreruperilor neplanificate, trebuie să fie evaluate costurile generate de această măsură. Impunerea respectării unui timp redus pentru restabilirea alimentării cu energie electrică ar genera costuri suplimentare în sarcina operatorului de distribuție, cu repercusiuni asupra valorii tarifului de distribuție a energiei electrice și, implicit, asupra suportabilității acestuia de către consumatorul de energie electrică.

### **III. Punctul de vedere al Guvernului**

Având în vedere considerentele menționate, **Guvernul nu susține adoptarea acestei propuneri legislative.**

Cu stimă,



**Emil BOC**

Domnului senator **Mircea Dan GEOANĂ**  
Președintele Senatului