




GVERNUL ROMÂNIEI  
PRIMUL – MINISTRU

1404  
14072014



**Domnule președinte,**

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituție, Guvernul României formulează următorul

## **PUNCT DE VEDERE**

referitor la *propunerea legislativă pentru completarea art.17 alin.(2) din Legea nr.46/2008 privind Codul silvic*, inițiată de domnii deputați Mihai Weber, Ion Mocioalcă și Ioan Benga, aparținând Grupului parlamentar PSD (Bp 152/2014, L357/2014).

### **I. Principalele reglementări**

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea art.17 alin. (2) din *Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare*, cu o nouă literă, lit. k), în sensul stabilirii pentru proprietarii de fonduri forestiere a obligației de a permite, la solicitarea titularilor licențelor de distribuire a energiei electrice, defrișarea arborilor aflați în culoarul de siguranță a liniilor electrice aeriene, urmând ca pentru liniile electrice aeriene cu tensiune 110 KV acest culoar să fie de 32 m, iar pentru cele de tensiune medie acesta să fie de 24 m.

### **II. Observații**

1. Potrivit art. 12 alin. (12) din *Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare*, "Titularii de autorizații și licențe sunt în drept să efectueze lucrările de

*defrișare a vegetației sau tăierile de modelare pentru crearea și menținerea distanței de apropiere față de rețelele electrice cu personal specializat, respectând prevederile legale în vigoare.”. În aceste condiții, considerăm că nu sunt necesare completările propuse de inițiatorii propunerii legislative la Legea nr. 46/2008.*


Astfel, precizăm că prevederile legale în materia vizată sunt statuate în *Legea nr. 123/2012* și, de asemenea, în ordinele emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care definesc zonele de protecție și siguranță ale liniilor electrice aeriene unde se pot face astfel de lucrări.

2. În plus, arătăm că propunerea legislativă nu are un caracter general, în sensul cuprinderii și a altor linii de transport energie electrică (de 220kV, 400 kV și 750 kV), a instalațiilor anexă (posturi de transformare, stații) sau a conductelor de transport gaze naturale.

### **III. Punctul de vedere al Guvernului**

**Având în vedere argumentele menționate la pct. II, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.**

Cu stimă,

  
**Victor-Viorel PONTA**

**Domnului senator Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu  
Președintele Senatului**